

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
по делу об административном правонарушении

(регистрационный номер по СПО ИАП)

“ 15 ” марта 20 19 г.

п. Терней
(место составления)

Я, главный государственный инспектор Тернейского муниципального района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Евзютин Евгений Александрович (п. Терней ул. Нагорная 1),
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление, адрес органа, должностное лицо которого вынесло постановление)

руководствуясь ст.ст. 23.34, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", рассмотрел протокол № 32 и материалы административного дела (постановление прокурора о возбуждении административного дела) в отношении предпринимателя/должностного лица/гражданина/гражданки:
(ненужное зачеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество Пикуль Наталья Леонидовна
2. Дата и место рождения 01.06.1977 г. с. Анучино Приморского края
3. Гражданство гражданка РФ
4. Семейное положение замужем на иждивении --- человек (а)
5. Зарегистрированный (ая) по месту жительства / пребывания, Тернейский район п. Пластун, пер. Солнечный, д. 7
6. Фактически проживающий (ая) Тернейский район, п. Пластун, ул. 3 квартал, д. 7, кв. 51
7. Место работы (учебы) МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа п.Пластун»
8. Занимаемая должность директор
9. Заработная плата (иной доход) ---- (со слов) -----
10. Наличие государственных наград, почетных, воинских и других званий: не имеет

11. Документ, удостоверяющий личность паспорт 05 03 № 915717 выдан 15.12.2004 г. Тернейский ОВД Приморского края
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

ранее к административной ответственности за совершение Пикуль Н.Л. не привлекалась
однородного административного правонарушения в течение года
(привлекалась(ась): когда, кем (каким органом) наложено наказание, статья КоАП РФ, вид и размер наказания, дата и номер постановления)

При рассмотрении дела установлено, директором МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа п.Пластун»

(фамилия, инициалы)

“ 13 ” марта 20 19 г. в 14 час. 00 мин. в помещениях спортивной школы
(дата, время совершения административного правонарушения) (место совершения административного правонарушения: на территории (-ях), здании (-ях), помещении (-ях))

расположенного (-ых) по адресу: Тернейский район п. Пластун, ул.Лермонтова, д. 28

указывается полное точное содержание (диспозиция) соответствующей части и статьи КоАП РФ:

Нарушены требования пожарной безопасности, установленные пунктами 2, 33, 43, 49, 61 Правил противопожарного режима в РФ,

(по ч.1 ст.20.4 – нарушены требования пожарной безопасности (здесь далее – ТПБ), по ч.2 ст.20.4 – нарушены ТПБ, совершенные в условиях особого противопожарного режима; **утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.; НПБ 110-03, НПБ 104-03**

ч.3 ст.20.4 – нарушены ТПБ к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, и сооружений строений, электротехнической продукции **в соответствии со статьей 16 ФЗ от 21.12.1994 - ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 6.25 СНиП 21-01-97***

или первичным средствам пожаротушения либо ТПБ об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами

пожаротушения (конкретизировать к чему именно), по ч.4 ст.20.4 – нарушены ТПБ к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам

автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях

и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений (конкретизировать к чему именно); по ч. 6. ст.20.4 –, повлекшее возникновение

а именно: 1) на путях эвакуации со второго этажа на первый на втором выходе облицовка стены выполнены с применением горючих материалов – не представлена сопроводительная техническая документация (сертификат соответствия, паспорт на отделочный материал) в нарушение п. 6.25 СНиП 21-01-97*;

2) не организовано проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты (пожарной сигнализации, системы оповещения, приточно-вытяжной вентиляции) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами. На момент проверки отсутствуют акты проверки данных систем – в нарушение п. 61, п. 49 Правил;

3) отсутствует Инструкция о мерах пожарной безопасности – в нарушение п. 2 Правил;

4) на путях эвакуации каждого этажа отсутствуют знаки пожарной безопасности, указывающие размещение пожарных кранов, кнопок включения установок (систем пожарной автоматики) мест размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану, направляющие линии и стрелки на путях эвакуации в нарушение п. 33 и п. 43 Правил

за что частью 1 статьи (ей) 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
(ч.ч. 1-8 ст. 20.4, ч.ч. 1-4 ст. 8.32 КоАП РФ, ст. 11.16 КоАП РФ)

правонарушениях установлена административная ответственность.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отсутствие обстоятельств смягчающих либо отягчающих административную ответственность и принимая во внимание

(характер правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие (пункты 1-5 части 1,

часть 2 статьи 4.2) или отягчающие (часть 1 ст. 4.3.) ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

в соответствии с протоколом 32, составленным заместителем главного государственного инспектора Тернейского района по пожарному надзору Гончаренко Олесей Александровной, и материалами административного дела признать должностное лицо - директора МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа п.Пластун»

наименование отдела/управление ГПН)

Пикуль Наталью Леонидовну виновным (ой) в нарушении требования пожарной безопасности,

фамилия, имя, отчество

установленными в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Федеральным законом РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ; и требованиями СНиП 21-01-97*

ППР, ГОСТ, НПБ, СНиП и т.п.

и на основании части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях привлечь к административной ответственности в виде

(указывается часть и (или) статья КоАП РФ)

(административный штраф в размере: [в рублях -

предупреждения

цифрах и прописью] или предупреждение)

Объявить Пикуль Наталье Леонидовне, что настоящее постановление вступает в законную силу и подлежит

фамилия, инициалы

исполнению, если не будет обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, и разъяснить права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также порядок исполнения наказания в виде административного штрафа: вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору Приморского края или в Тернейский районный суд Приморского края

Подпись лица, вынесшего постановление:

" 15 " марта 20 19 г

(подпись,

Е.А. Евзютин

фамилия, инициалы)

Постановление мне объявлено, копию постановления получил:

" " " 20 " г

(подпись,

/ (фамилия, инициалы лица, в отношении которого вынесено постановление)

Н.Л. Пикуль

" " " 20 " г

(подпись,

/ фамилия, инициалы потерпевшего – по его просьбе)

Постановление направлено:

(отметка о направлении постановления почтой (дата и № заказного письма); дата и входящий № канцелярии)

" " " 20 " г

Дата вручения постановления «15» марта 2019 года

Дата вступления постановления в законную силу « » 20__ года

Срок предъявления к исполнению 2 года. Дата выдачи исполнительного документа «15» марта 2019 г.

Постановление исполнено " " 20__ года квитанция № _____

(дата и номер финансового документа)



Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»

п.Пластун
(МКОУ ДО ДЮСШ п.ПЛАСТУН)
692152, РФ, Приморский край,
Тернейский район
пгт. Пластун, ул. Лермонтова 28
телефон: 8(42374)33100, 33102
duscha_plastun@mail.ru
исх. № 38 от 22.04.2019 г

Заместителю начальника
Управления образования
администрации Тернейского
муниципального района

Н.Ф. Коптеловой

План
по устранению замечаний
госпожнадзора (предписание № 6/1/1 от 13.03.2019г)
и роспотребнадзора (протокол измерений физических факторов
№73-Ф от 29.03.2019г.)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологических и пожарной безопасности	Потребность учреждения	смета	Срок устранения замечаний
1.	Измерение освещенности спортзала – фоновое освещение не превышает 10% от измеренных значений освещения от источников искусственного освещения. На момент проверки из 70 люминесцентных светильников с 2 лампами в каждом, 66 ламп не горят.	Монтаж и установка прожекторов в спортзале.	360,198 тыс.руб. (смета составлена ИП Стеценко, утверждена отделом жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации ТМР).	до 01 сентября 2019 года
2.	Двери на эвакуационных выходах фиксируются в открытом положении (п.1 Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности)	Приобретение и установка дверных доводчиков в количестве 5 шт.	5*1 500 = 7 500 руб.	до 01.03.20г.
3.	Отсутствует предусмотренная проектом дверь в проеме на первом этаже (п.2 Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности)	Приобретение и установка пластикового дверного полотна и дверной коробки	Составление по мере одобрения указанного вида работ.	до 01.03.20г.

4.	<p>На путях эвакуации со второго этажа на первый на втором выходе облицовка стены выполнена с применением горючих материалов (п.4 Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности)</p>	<p>Демонтаж горючего полотна, скрывающего дефекты стены в виде плесени с последующей обработкой стены от грибкового поражения. А так же устранение первопричины образования плесени – течь крыши недостроенного прилегающего здания.</p>	<p>Составление по мере одобрения указанного вида работ.</p>	
5.	<p>Не организовано проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты (пожарной сигнализации, системы оповещения, приточно-вытяжной вентиляции) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и(или) международными стандартами (п.11 Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности)</p>	<p>Организация и проведение пуско-наладочных работ по приточно-вытяжной вентиляции путем заключения контрактов с организацией, имеющей допуск к выполнению указанных работ.</p>	<p>Составление по мере одобрения указанного вида работ.</p>	<p>до 01.03.20г.</p>

Директор



Н.Л.Пикуль

СОГЛАСОВАННО:

Начальник ОНДиПР Тернейского
муниципального района УНДиПР
Главного управления
Подполковник внутренней службы
Евзютин Е.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы
Тернейского
муниципального района
Курашкина Е.П.

Дата, подпись

Дата, подпись

План устранения нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе приемки образовательных организаций к новому 2019/2020 учебному году отделом надзорной деятельности и профилактической работы Тернейского муниципального района.

ОО	2019	2020	2021
----	------	------	------

Соперник			
ЦДТ ДЮСШ	Установка АУПС		
	Установка дверей, предусмотренных проектом в проеме на первом этаже <i>исп.</i>	Подключение дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны	
		Выполнение облицовки стены с использованием не горючих материалов <i>исп.</i>	