

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232)43-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Тернейскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

692150 п. Терней ул. Нагорная 1 (42374) 32-1-32, 31-7-97

Email: ond_terney@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

СПО ИАП

Предписание № 100/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному образовательному учреждению
дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа п. Пластун»;

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы

директору учреждения

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Тернейского муниципального района по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 100 от «23» декабря 2019 года

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

24 декабря 2019 г. проведена государственным инспектором по Тернейскому
внеплановая проверка району по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие

Евзютиным Александром Николаевичем,

помещений МКОУ ДО «Детско — юношеская спортивная школа п. Пластун» по адресу:
п. Пластун, ул. Лермонтова, 28

по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа п.Пластун»
Пикуль Натальей Леонидовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	на путях эвакуации со второго этажа на первый на втором выходе облицовка стены выполнены с применением горючих материалов — не представлена сопроводительная техническая	Стандартные нормы и правила 21-01-97* пункт 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях,	01.03.2020	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	документация (сертификат соответствия, паспорт на отделочный материал)	лестничных клетках, лифтовых холлах;		

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Вы имеете право на досудебное обжалование решений и действий (бездействий) должностного лица органа ГПН в течение 15-ти дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействий) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

Кроме того, при несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и предписанными мероприятиями Вы вправе обжаловать настоящее предписание в 3-х месячный срок в судебных органах в порядке, установленном законодательством для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
по Тернейскому муниципальному району
по пожарному надзору
Евзютин А.Н.

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора)
« 24 » декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МКОУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа п. Пластун»
Пикуль Н.Л.

(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » декабря 2019 г.



(подпись)
М.Л.П.*

(подпись)