



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
ТЕРНЕЙСКОГО РАЙОНА

ул. Юбилейная, 1 А,
п. Терней, 692150

06.04.2018 № 4-26-2018-89/347

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа пос. Пластун», в ходе которой установлено следующее.

Согласно статье 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности отнесена разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ).

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организаций обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Статьей 3 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что основными элементами обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти РФ и субъектов РФ, органы местного самоуправления, организации и граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности.

В ходе проверки в МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа пос. Пластун» установлено, что в отдельных помещениях (костюмерная, бытовая комната, туалет) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками ПК * № 0011999

Директору МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа пос. Пластун»

Тремасовой О.В.

ул. Лермонтова, д. 28,
п. Пластун, Тернейский район,
Приморский край

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением подпункта «в» п. 42 ППР в РФ.

В пожарном шкафу № 3 пожарный рукав не присоединен к пожарному крану, отсутствует пожарный ствол, что является нарушением пункта 57 ППР в РФ.

Как установлено, проверка работоспособности установок противопожарной защиты (пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, вентиляционной системы) в нарушение требований пунктов 49 и 61 ППР в РФ отсутствует.

На всех этажах учреждения не обеспечено размещение табличек с актуальным номером вызова подразделения пожарной охраны по мобильному телефону, что является нарушением пункта 6 ППР в РФ.

На путях эвакуации (по коридорам, на лестничных маршах) руководством учреждения не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (направление движения к эвакуационным выходам из здания), что является нарушением пункта 33 ППР в РФ.

Согласно пункту 2.1 Положения об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14.08.2006 № 182-па, обучение мерам пожарной безопасности руководителей, инженерно-технического персонала организаций, должностных лиц организаций, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности, индивидуальных предпринимателей, а также рабочих, занятых во взрывоопасных и пожароопасных производствах и (или) осуществляющих сварочные, огневые, окрасочные и другие пожароопасные работы, проводится в объеме пожарно-технического минимума с получением документа о прохождении обучения мерам пожарной безопасности.

Однако, в нарушение вышеуказанного пункта Положения, заведующая хозяйственной частью Виноградова А.И., временно замещающая руководителя учреждения, не обучена мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности способствуют возникновению чрезвычайных происшествий, создают потенциальную угрозу для жизни и здоровья, как работников КГБУЗ «Пластунская районная больница», так и лиц, посещающих учреждение, а соответственно требуют немедленного устранения.

Указанные выше нарушения закона стали возможными в результате недостаточного знания должностными лицами МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа пос. Пластун» законодательства в сфере пожарной безопасности, вследствие отсутствия надлежащего контроля за подчиненными работниками со стороны руководства учреждения, что подлежит устраниению в дальнейшей его деятельности, а виновные лица должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 7, 21, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий, им способствующих, а также к недопущению подобного впредь.
2. Привлечь виновных в допущенных нарушениях лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению нарушений закона сообщить прокурору Тернейского района в установленный законом месячный срок с момента получения представления в письменной форме.
4. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру Тернейского района для участия.

И.о. прокурора района
юрист 1 класса



И.Ю. Писчасов